

Santa Ana, 14 de julio, 2017

Señores
Proveedores
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les comunica la **Aclaracion N°2** para la **LICITACION ABREVIADA NO. 2017LA-000007-01 “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIUSO EN EL DISTRITO CENTRO, BARRIO VASQUEZ PARQUE URBANO BOSQUES DE SANTA ANA (CANCHA MULTIUSO)”**:

1. El diámetro de la tubería será de 24” \varnothing (PVC Novafort o superior).
2. Deben incluirse 2 pozos de registro de 1.20m de diámetro en concreto reforzado, resistencia nominal 210kg/cm² (Premezclado). Con previstas para interconexiones futuras del 24”.

Sin más por el momento,

Karla Guerrero Mora
Dpto. Proveduría