

Santa Ana, 19 de octubre, 2017

Señores
Proveedores
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les comunica la **aclaración N°1** para la **LICITACION ABREVIADA NO. 2017LA-000019-01 “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DOS AULAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA (EMAI)”**:

1. Diseño de dos aulas de 25 metros cuadrados cada una y una oficina de 15 metros cuadrado en la planta alta con un pasillo y corredor que conectaran con el segundo nivel del edificio del EMAI, costado este.
2. El sistema constructivo será de marcos reforzados estructurales y mampostería confinada. Bloques sisados y sellados, acabado lujado o similar para las vigas y columnas. Deberá quedar provisto de barandas puertas similares a los acabados del edificio del EMAI. Sistema sonoro para comunicación, cableado para CCTV y sonido.
3. En la planta baja se tendrá un taller para la talla de esculturas de madera y piedra, tendrá un sistema de compresor de aire y corriente directa de 120V/240V deberá ser tubería EMT de parche. Tendrá un medidor eléctrico independiente.
4. Las aulas, taller y oficina deberán diseñarse con sistema de ventilación natural y/o artificial con luminarias tipo LED UL en ambos niveles.
5. Estructura de techo en hierro negro para una carga viva de 75kg/m² y una velocidad de viento de 80kph. Lamina zinc teja esmaltado.
6. Se adjunta estudio de suelos para diseño de las aulas.

Sin más por el momento,

Karla Guerrero Mora
Dpto. Proveduría