

Santa Ana, 11 de setiembre 2018

Señores
Proveedores
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda y a la vez les comunica la aclaración N°3 a la **LICITACION ABREVIADA NO. 2018LA-000025-01 “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE LAVADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA:**

- Para la conexión eléctrica el oferente deberá solicitar un nuevo medidor KWH ante CNFL y construir su respectiva base y disyuntor termo-magnético. Deberá soportar equipos con la siguiente demanda:

Conexión electrica		
Potencia	kW	11
Voltaje	V	220
Frecuencia	Ph/Hz	3~/60
Fusible de red electrico (inerte)	A	32

La distancia mínima que debe considerarse para la acometida es de 65 metros desde el portón de acceso principal.

Sin más por el momento,

Karla Guerrero Mora
Dpto. Proveduría