

Santa Ana, 20 de setiembre 2018

Señores  
**Proveedores**  
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda y a la vez les comunica la aclaración N°7 a la **LICITACION ABREVIADA NO. 2018LA-000025-01 “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE LAVADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA:**

1. El modelo de referencia con el cual se tabularon las especificaciones técnicas que indicadas en la aclaración #6, es el HDC 20/16 de la marca Kärcher o similares.
2. El equipo requiere un caudal permanente mayor a 2000 L/h@40PSI. El tanque de almacenamiento de agua de polietileno de superficie y montar en estructura que ya se encuentra en el lugar, preferiblemente un tanque de 5.000 litros de capacidad.
3. Se amplía el plazo de apertura de las ofertas para el miércoles 26 de setiembre a las 02:30 pm.

Sin más por el momento,

*Karla Guerrero Mora*  
*Dpto. Proveduría*