



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Santa Ana, 24 de noviembre, 2016

Señores
Proveedores
Presente

MODIFICACION N° 1

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les comunica a los potenciales oferentes de la LICITACION PUBLICA NO. 2016LP-000005-01 “CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PARQUE RECREATIVO SANTA ANA FRENTE A TEMPLO CATÓLICO”.

1. Se modifica la tabla de cantidades, en donde se hace un cambio de cancha natural a cancha sintética, quedando de la siguiente forma:

PARQUE RECREATIVO -- SANTA ANA

Actividad	Unidad	Cantidad	V. Mensario	V/Total
Movimiento de Tierra (Remoción Capa Vegetal y Botado)	m3	2376		
Demoliciones y Botado de Escombros	m2	1828		
Rellenos, Sustitución y Compactación	m3	1687		
Cancha de Baloncesto				
Construcción Cancha de Baloncesto	m2	423		
Demarcación Cancha de Baloncesto	m2	423		
Suministro e Instalación Tableros de Baloncesto	Unidades	2		
Área Multiusos				
Construcción Área Multiusos	m2	900		
Construcción Graderías	m2	82		
Estructura de Techos, Cubiertas y Hojalatería	m2	2065		
Construcción Pista de Atletismo	m2	792		
Excavación, Botado, Sustitución y Compactación Sub-Base de Lastre	m3	495		
Concreto, 210 Kg/cm2	m3	12		
Carpeta Asfáltica 7,5cm	m2	792		
Área de Comidas, Aceras, Rampas y Graderías (Pasamanos)	m2	1766		
Fuentes y Cuarto de Máquinas				
Construcción Fuentes	m2	32		
Construcción Cuarto de Máquinas	m2	84		
Construcción Áreas Verdes y Arborización	m2	2480		
Construcción Cancha de Futbol (Zacate Sintético)	m2	1050		
Instalación Sistema Mecánico (Potable, Pluvial y Sanitario)	Global	1		
Instalación Sistema Eléctrico (Incluye, Acometidas, Posteo, Medidores, Tableros, Circuitos y Obra Gris Eléctrica)	Global	1		

2. Se Adjuntan las especificaciones técnicas y detalles de la cancha sintética y sus respectivos planos. (archivos PDF identificados como Cancha sintética N°)



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

3. A continuación se da respuesta a consultas planteadas por posibles oferentes:

3.1 Favor suministrar detalle estructural del muro #2 indicado en lámina SA-1:

R/ El detalle solicitado se encuentra en la lámina estructural SA-5, Detalle #2.

3.2 Favor aclarar si las fuentes llevaran algún enchape.

R/ Se aclara que en esta etapa no se considera el enchape de las fuentes, las mismas deben quedar lujadas, impermeabilizadas con mortero igual o superior a Sika®-101 y pintadas a 3 manos con pintura LATEX ACRILICA HIDROFOBICA MATE igual o superior a DRY COAT SEMI-SMOOTH DC-481 de Lanco, se adjuntan fichas técnicas del mortero y de la pintura como referencia.

3.3 Favor enviar detalles arquitectónicos para los diferente elementos, tales como montículos, puentes en espejos de agua, baños públicos y demás.

R/ Los detalles solicitados se encuentran indicados en las láminas de la siguiente manera:

Detalles Arquitectónicos Baños: Láminas A-20 y A-21

Detalles Arquitectónicos Montículos: Lámina A-22

El proyecto no contempla puentes en espejos de agua

Se aclara además que deben revisar especificaciones en las notas de la lámina A-06

3.4 Favor suministrar detalles arquitectónicos y estructurales del área de comidas.

R/ Los detalles arquitectónicos y estructurales de esta área se encuentran en las láminas: A-17, A-18, A20, A-21, SA-10 y SA-11.

3.5 Suministrar detalles estructurales de los tableros para baloncesto.

R/ Los detalles estructurales de los tableros de baloncesto se incorporaron en la lámina A-24

3.6 En Planos Mecánicos se presenta el detalle de una piscina, pero en ni planos arquitectónicos ni en estructurales se presenta la existencia de ella.

R/ Referente a la piscina que se menciona esta no existe en planos arquitectónicos, lo que si hay son varias fuentes

3.7 En la lámina SA-1 viene indicado un muro #2, pero no hay detalle del mismo.

R/ El detalle solicitado se encuentra en la lámina estructural SA-5, Detalle #2.



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

3.8 En la Lámina SA-7 tenemos el detalle de la rampa, pero falta el corte (3/SA4) no hay detalle.

R/ El detalle de la rampa se encuentra en esa misma lámina la SA-7 como el corte o sección 3/SA-7

3.9 En la lámina SA-1 tenemos en planta un cuarto de máquinas y una cocina con baño, pero dentro de los planos hacen falta los detalles constructivos de ellos.

R/ El cuarto de maquina se encuentra en las láminas SA-8 y SA-9. La cocina con baño se encuentra en las láminas SA-10 y SA-11. Se adjunta archivo comprimido .RAR con las láminas indicadas en las respuestas y las fichas técnicas del mortero y la pintura especificados.

4. Se adjuntan láminas en PDF denominadas láminas detalles arquitectónicos y estructurales consultados.

5. La apertura de ofertas se traslada para el próximo jueves 22 de diciembre, 2016, a las 10:00 am, en el departamento de Proveduría.

Sin más por el momento,

Karla Guerrero Mora
Dpto. Proveduría